

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 96-70-23, e-mail: und@34.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 003/46/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №110

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

Кировского района Волгограда» в лице законного представителя - директора Арбузовой Ирины Валентиновны.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Волгограда по пожарному надзору № 003/46 от 26.04.2021 г., статьи 6 Федерального закона от 21.12.1994 г.

(наименование органа ГПН)

№69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. 12 мая 2021 г., с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 25 мая 2021 г., в течении 2-х рабочих дней, общей продолжительностью 1 час. 30 мин., проведена проверка государственным инспектором

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

г. Волгограда по пожарному надзору – старшим инспектором ОНД и ПР по Кировскому,

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области старшим лейтенантом внутренней службы Пономаревым Денисом Олеговичем, территории, здания и помещений МОУ СШ №110 по адресу: г. Волгоград, ул. им. Кирова, д. 116

совместно с *директором МОУ СШ №110 Арбузовой Ириной Валентиновной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При выходе с лестничной клетки на кровлю здания не установлен противопожарный люк 2-го типа	ч. 3 табл. 24, ч. 13, ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Измене-	До 01.03.2022 г.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		нием N 1)		
2.	Допущено изменение объёмно-планировочного решения в результате, которого отсутствуют световые проемы в наружной стене (помещение № 10 согласно технического паспорта)	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты данное требование также устанавливалось ранее действующими нормами	До 01.03.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения

(должность, фамилия, инициалы)

Пономарев Д.О.

государственного инспектора по пожарному надзору))

«25» мая 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«25» мая 2021 г.



Директор МОУ СЦН №110

(должность, фамилия, инициалы)

Арбузова И. В.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц

проводившего проверку)