

Директору МОУ СШ № 110
Арбузовой Ирине Валентиновне

ул. им. Кирова, д. 116
г. Волгоград, 400067

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 003-36/2021/3
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«25» мая 2021 года

г. Волгоград, ул. им. Кирова, 1 «А»

Я, государственный инспектор г. Волгограда по пожарному надзору Пономарев Денис Олегович, рассмотрев постановление по делу об административном правонарушении от 25.05.2021 № 003-36/2021/2 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении директора МОУ СШ №110 Арбузовой Ирины Валентиновны, что в период с 12 мая по 25 мая 2021 г., в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного инспектора г. Волгограда по пожарному надзору Ломакина В.С. от 26.04.2021 года №003/47 проведена проверка за соблюдением МОУ СШ № 110 законодательства в области пожарной безопасности в Российской Федерации при эксплуатации помещений объекта защиты – МОУ СШ № 110, расположенного по фактическому адресу: 400067, г. Волгоград, ул. Кирова, д. 121.

По результатам проверки установлено, что на объекте защиты допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- При выходе с лестничной клетки на кровлю здания не установлен противопожарный люк 2-го типа п. 7.7 СП 4.13130.2013; ч. 3 табл. 24, ч. 13, ст. 88 №123-ФЗ;

- К зданию школы не обеспечен круговой проезд для пожарных автомобилей пп. 1 ч. 1 ст. 90 ФЗ № 123, п. 8.1 пп. «в» СП 4.13130.2013

- Не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты пп. б, п. 17 ППР в РФ, п.6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009.

за что частью 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная ответственность.

Данные правонарушения стали возможными по причине: недостаточного Вашего, как руководителя объекта, внимания, уполномоченного на законных основаниях обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности. Условиями, способствующими совершению вышеуказанных правонарушений, является: отсутствие постоянного и качественного контроля за выполнением требований пожарной безопасности ответственными за пожарную безопасность лицами и работниками организации. Данные нарушения также неудовлетворительно оценивают противопожарное состояние помещений и могут негативно повлиять на безопасность здания и людей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 КоАП РФ **Вам необходимо:**

- 1) Рассмотреть данное представление;
- 2) Принять меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности;
- 3) Установить постоянный и качественный контроль за выполнением на объекте требований пожарной безопасности ответственными за пожарную безопасность лицами и работниками учреждения;
- 4) Рассмотреть вопрос о необходимости принятия мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление. В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Государственный инспектор г. Волгограда
по пожарному надзору



Д.О. Пономарев

Представление получил:

директор Фролова ИВ Фролова

(дата, должность, подпись, расшифровка подписи)

15.05.2021